

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PoS-032022

vydané ve smyslu § 13 odstavce 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

Protipožární dveře typu SEPOS

Jednokřídlé dřevěné interiérové plně hladké otočné dveře s polodrážkou pro osazení do jednodílné zazdívací ocelové zárubně s těsněním (typ S: HSE nebo YH_DV: Kooperativa) nebo do obložkové dřevěné zárubně s těsněním (typ SEPOS)

s deklarovanou třídou požární odolnosti E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30 (v dřevěné obložkové zárubni) nebo E 30 / EI₁ 20 / EI₂ 30 / EW 30 (v ocelové zárubni).

Výrobek slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách. Výrobek může být osazen bez dveřního zavírače nebo s dveřním zavíračem s trvanlivostí samozavírání proti degradaci C0.

Druh konstrukčního prvku výše popsanych požárních dveří je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky na základě:


- Stavebního technického osvědčení (STO) č. STO – AO 224 – 1277/2022 ze dne 17. 10. 2022

Certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedla autorizovaná osoba (AO) č. 224 – INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, která osvědčila dne 17. 10. 2022 vydáním protokolu o certifikaci č. 785200124/2022 a certifikátu výrobku č. 22 0481 V/AO, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Tímto prohlášením o shodě č. PoS-032022 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a požadavky technických předpisů a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne: 17. 10. 2022

za společnost SEPOS, spol. s r. o.



Lumír Kozubík
podpis