Mendelova univerzita v Brně

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2019/038 R1

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a kouřotěsný uzávěr:

Dřevěné vnitřní bezpečnostní dveře jednokřídlové, typ PATRON RC2 – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni

Výrobce:
SEPOS, spol. s r. o.
Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava
IČO: 15528855

Místo výroby:
SEPOS, spol. s r. o.
Tučapy 50, 683 01 Rousínov
IČO: 15528855

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

  STO č. 209-038-19 R1 ze dne 01.10.2021 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 01.10.2026

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-038-19 R1	**E 30-C0 / EI_1 30-C0 / EI_2 30-C0 / EW 30-C0** – jednokřídlové dveře s dvoudílnou ocelovou zárubní se závěsy na namáhané straně i nenamáhané straně, jednokřídlové dveře s jednodílnou ocelovou zárubní se závěsy na namáhané straně
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-038-19 R1	**$C0S_a$ / $C0S_{200}$**
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	**DP3**

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 038 – 19 R1 ze dne 01.10.2021**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 27.09.2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Autorizovaná osoba 209
Mendelova univerzita v Brně
-1-

Zlín, 1. října 2021

Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209