

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PoS-062023

vydané ve smyslu § 13 odstavce 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

Požární a kouřotěsný uzávěr typu RC3 EI/EW 30

Jednokřídlé bezpečnostní dřevěné interiérové plné hladké otočné dveře s polodrážkou, osazené do jednodílné ocelové zárubně s těsněním do zdiva nebo SDK (AYH_DA_RC3_SEPOS: Kooperativa, nebo AS_DA_RC3_SEPOS: Kooperativa), nebo do dvoudílné ocelové zárubně do zdiva nebo SDK (typ AHP_DA_RC3_SEPOS: Kooperativa).

s deklarovanou třídou požární odolnosti **E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30**, třídou kouřotěsnosti **S_a / S₂₀₀**, třídou odolnosti proti vloupání **RC3**, hodnotou vážené vzduchové neprůzvučnosti **34 dB**.

Výrobek slouží jako požární a kouřotěsný uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární a kouřotěsné úseky a na únikových cestách, kde jsou zvýšené nároky na odolnosti proti vloupání a na vzduchovou neprůzvučnost. Výrobek může být osazen bez dveřního zavírače nebo s dveřním zavíračem s trvanlivostí samozavírání proti degradaci C0.

Druh konstrukčního prvku výše popsaných požárních dveří je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky na základě:

- Stavebního technického osvědčení (STO) č. 209-136-20 R1 ze dne 01. 06. 2023


Certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedla autorizovaná osoba (AO) č. 209 - Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která osvědčila dne 27. 06. 2023 vydáním protokolu o certifikaci č. PC-136-20 R1 a certifikátu výrobku č. AO209/C5/2020/136 R1, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Tímto prohlášením o shodě č. PoS-062023 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a požadavky technických předpisů a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne:

27. 06. 2023

za společnost SEPOS, spol. s r. o.


Lumír Kozubík, jednatel