

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2022/011

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a kouřotěsný uzávěr:

Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, typ PATRON Sm – dveřní křídla otočná, plná hladká, s polodrážkou, osazená v ocelové zárubni

Výrobce a místo výroby:

SEPOS, spol. s r. o.

Rantiřovská 583/100, 586 01 Jihlava

Místo výroby: Tučapy 50, 683 01 Rousínov

Česká republika

IČO: 15528855

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-011-22 ze dne 04.03.2022 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 04.03.2027

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-011-22	E 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na namáhané straně E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na požárně nenamáhané straně, jednokřídlové dveře s ocelovou dvoudílnou zárubní s těsněním (Kooperativa: AHP_SEPOS) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně, dvoukřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na namáhané straně i nenamáhané straně, dvoukřídlové dveře s ocelovou dvoudílnou zárubní s těsněním (Kooperativa: AHP_SEPOS) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně*
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-011-22	C0S_a; C0S₂₀₀
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	konstrukce druhu DP3

* U dvoukřídlových dveří platí klasifikace C0 jen pro pracovní křídlo; nepracovní křídlo má klasifikaci: E 30; EI₁ 30; EI₂ 30; EW 30.

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-011-22 ze dne 04.03.2022**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 04.03.2022 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Datum vydání: 4. března 2022



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209