

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2021/113

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, typ PATRON – dveřní křídla otočná, plná, hladká, s polodrážkou, osazená v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni

Výrobce:

SEPOS, spol. s r. o.

Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava

IČ: 15528855

Místo výroby:

SEPOS, spol. s r. o.

Tučapy 50, 683 01 Rousínov

IČ: 15528855

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-113-21 ze dne 01.07.2021 vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 01.07.2026

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-113-21	E 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na namáhané straně E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 – jednokřídlové dveře s obložkovou zárubní (SEPOS Z-2.0 nebo SEPOS Plywood) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně, jednokřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na požárně nenamáhané straně, jednokřídlové dveře s ocelovou dvoudílnou zárubní s těsněním (Kooperaiva: AHP_SEPOS) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně, dvoukřídlové dveře s obložkovou zárubní (SEPOS nebo SEPOS Z-2.0) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně, dvoukřídlové dveře s ocelovou jednodílnou zárubní s těsněním (HSE: S) se závěsy na namáhané straně i nenamáhané straně, dvoukřídlové dveře s ocelovou dvoudílnou zárubní s těsněním (Kooperaiva: AHP_SEPOS) se závěsy na požárně namáhané straně i nenamáhané straně*
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

* U dvoukřídlových dveří platí klasifikace C0 jen pro pracovní křídlo; nepracovní křídlo má klasifikaci: E 30; EI₁ 30; EI₂ 30; EW 30.

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 113 – 21 ze dne 01.07.2021**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 01.07.2021 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Zlín, 1. července 2021

MENDELU, Zkušebna STV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín



Ing. Petr Sláčík
zástupce ředitele AO 209