Mendelova univerzita v Brně

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-025-20

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ SID, IKAR, ALMA

žadatel:

SEPOS, spol. s r.o.
Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava - Horní Kosov
Česká republika
IČ: 15528855

výrobce:

SEPOS, spol. s r.o.
Místo výroby: Leeghwaterweg 35, 1951 NA Velsen - Noord
Nizozemsko

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C3**
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída **3A**
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	**Bez uvolňování nebezpečných látek**
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	**NPD**
Akustické vlastnosti	-	**NPD**
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_D = 1,5 W/(m².K)** - dveře, typ SID z řeziva meranti **U_D = 1,3 W/(m².K)** - dveře, typ IKAR a ALMA z řeziva meranti
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **4**

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-013-20 vydaného dne 24.03.2020 Oznámeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **24. března 2020**

Platnost do: **24. března 2025**

ZKUŠEBNA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKU MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ STV ZLÍN 1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV