

## Prohlášení o shodě č. PoS-136-2020\_v01

**podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

### Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **SEPOS, spol. s r. o.**  
Sídlo: **Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava**  
Místo výroby: **Tučapy 50, 683 01 Rousínov**  
IČ: **15528855**

### jako výrobce výrobku

název: **Požární a kouřotěsný uzávěr**

**Dřevěné vnitřní bezpečnostní dveře jednokřídlové, typ RC3 EI/EW 30 – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni**

### Požární odolnost:

**E 30-C0 / EI<sub>1</sub> 30-C0 / EI<sub>2</sub> 30-C0 / EW 30-C0** – jednokřídlové dveře se závěsy na exponované straně

**Kouřotěsnost: COS<sub>a</sub> / COS<sub>200</sub>**

### Popis a určení funkce výrobku:

Dřevěné vnitřní bezpečnostní dveře jednokřídlové, typ RC3 EI/EW 30 – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnicí funkci požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu a průniku kouře. Dveře jsou definovány jako požární a/nebo kouřotěsný uzávěr pro použití s dělící funkcí a na únikových cestách s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v čl. 5 normy ČSN EN 13501-2.

### Prohlašuji a potvrzuji, že

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-136-20 a Certifikát č. AO209/C5/2020/136 ze dne 29.06.2020.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-136-20, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 29.06.2020.

Jihlava dne 29.06.2020

Lumír Kozubík  
Jednatel společnosti

**SEPOS, spol. s r. o.**

zapsaná ve složce č. 732 oddílu C obch. rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Brně, č.ú.: 1014042740/5500

IČ: 15528855 DIČ: CZ15528855

**centrála**

Rantířovská 583/100 tel.: 567 300 227  
586 01 Jihlava sepos@sepos.cz

**www.sepos.cz**