

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. VoP-012021

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Požiarny uzáver, typ PATRON
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Typ PATRON
Jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dverné krídlo, vnútorné, otočné, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené (fóliované, laminované, striekané farbou) s typizovanú kovovou jednodielnou zárubňou pre zamurovanie typu YH DV alebo typ S s drážkou pre tesnenie a určeným tesnením alebo s typizovanú kovovou dvojdielnou zárubňou pre dodatočnú montáž typu AHP (na osadenie do murovanej alebo sadrokartónovej priečky EI60) s drážkou pre tesnenie a určeným tesnením alebo s typizovanú alebo s typizovanou drevenou obložkovou zárubňou typu SEPOS alebo SEPOS Z-2.0 (na osadenie do murovanej alebo sadrokartónovej priečky EI30)
3. Určené slovenské normy vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výroky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu (74 6108)
STN EN 1634-1+A1: 2018 Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov a otváracích okien (92 0812)
STN EN 13501-2: 2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení) (92 0850)
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nebolo vydané.
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Uzáver s požiarnou odolnosťou slúži ako prechodové dvere, určené na inštaláciu v interiéri s výskytom osôb, pri ktorých hlavné použitie je zabezpečiť prístup pre osoby. Dvere sa zatvárajú po každom otvorení pomocou automatického uzatváracieho mechanizmu. V prípade, že dvere nie sú vybavené automatickým zatváracím mechanizmom, dvere sú určené ako trvalo uzavreté (po otvorení musia byť následne manuálne uzavreté).
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
Výrobca: SEPOS, spol. s r. o., IČO 15528855, Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, ČR
Miesto výroby: SEPOS, spol. s r. o., IČO 15528855, Tučapy 50, 683 01 Rousínov, ČR
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nie je ustanovený.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení č. 177/2016 Z. z.
Systém posudzovania parametrov I, číslo skupiny stavebných výrobkov 2401
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
Nebol vydaný

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter vyjadrený úrovňou, triedou alebo opisom	Protokol o skúške, výpočte, normy a pod.	p. č. lab.
Trieda požiarnej odolnosti	E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30 * v prípade použitia samozatváracieho zariadenia je klasifikácia: E 30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 ** v prípade osadenia jednokridlového dverného kridla do jednodielnej oceľovej zárubne v murovanej priečke je klasifikácia E 30 / EI₁ 30 / EW 30 resp. E 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0 (v prípade použitia samozatváracieho zariadenia)	FIRES-FR-094-20-AUNS FIRES-FR-109-20-AUNS FIRES-FR-142-20-AUNS FIRES-FR-266-20-AUNS FIRES-FR-267-20-AUNS FIRES-FR-268-20-AUNS FIRES-FR-006-21-AUNS FIRES-FR-008-21-AUNS FIRES-FR-009-21-AUNS FIRES-FR-007-21-AUNS FIRES-FR-050-21-AUNS FIRES-FR-150-21-AUNS FIRES-FR-184-21-AUNS	1
Druh konštrukčného prvku	D3	STN EN 13501-1+A1: 2010	-
Trvanlivosť samouzatvárania	trieda C0	STN EN 16034: 2015	-
Výška prechodového otvoru	≥ 1970 mm	STN 74 6481: 2000 + Z1 + Z2	-

Názov a adresa skúšobného laboratória	p. č. lab.
FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, SR	1


11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Lumír Kozubík, konateľ (meno a funkcia)

Jihlava, ČR, 09. 06. 2021 (miesto a dátum vydania)


(pečiatka a podpis)